

YARWAY ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОБООТБОРНЫЕ КРАНЫ

Перед установкой необходимо полностью прочитать и понять эти инструкции

*!! Прочитайте все предупреждающие этикетки, прикрепленные к проботорному крану перед началом эксплуатации или обслуживания !!
Никогда не открывайте, разбирайте или модифицируйте сборку, когда она находится под воздействие давления/температуры или других опасных условий.*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде, чем Вы начнете работать с проботорным краном, по причинам безопасности важно соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием прочитайте все этикетки, прикрепленные к проботорному крану и данную листовку.
2. Применяйте проботорный кран по назначению (в соответствии с контрактом/ спецификацией).
3. Не прикладывайте момент к присоединениям, пневматическим цилиндрам или любым другим принадлежностям.
4. При установке проботорного крана используйте прокладки и болты в соответствии с подходящими правилами для трубопроводов (ASME/ANSI or EN).
5. Дополнительный монтаж/модификации на проботорных кранах не допускаются без одобрения компании Yarway.
6. Перед установкой необходимо сбросить давление в линии, трубопровод должен быть сдренирован, провентилирован и охлажден.
7. Такелажные работы с проботорными кранами и их принадлежностями должны осуществляться персоналом, обученным все аспектам такелажных работ вручную и при использовании грузоподъемной техники и стандартным процедурам по безопасности, при наличии сомнений, проконсультируйтесь с Вашим супервайзером и/или инженером по ТБ.
8. Yarway не несет ответственность в случае выполнения работ по месту установки под супервайзингом других.

9. Изолируйте проботорный кран в соответствии с заводскими требованиями.
10. Пожалуйста, соблюдайте процедуры, указанные инструкциях по эксплуатации и обслуживанию*.
11. Если кран поставляется вместе с прободержателем Yarway, убедитесь, что вентиляционное отверстие в адаптере проботорной бутылки открыто в атмосферу. Не переполняйте бутылку.

УСТАНОВКА

1. Фланцевые проботорные краны: убедитесь, что прокладки чистые и используется подходящие прокладки. Не используйте прокладки повторно.
2. Резьбовые проботорные краны: для уплотнения необходимо применять уплотнительный компаунд, такой как лента из ПТФЮ или эквивалентный.
3. При вкручивании сборки крана не прикладывайте усилий к пневматическому цилиндру.
4. Проверьте наличие стрелки на корпусе, устанавливайте проботорный кран таким образом, чтобы направление потока совпадало со стрелкой на корпусе.

КАТЕГОРИЯ

Проботорные краны произведены в соответствии с 2014/68/EC - статьей 4, раздела 3 (SEP) - группы 1 и 2 для газа/ жидкостей.

Допустимые пределы давления/температуры указаны:

- # на табличке проботорного крана
- # в коде конструкции: ASME B16.34

ПРИМЕЧАНИЕ

РУЗО* = Руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию

YARWAY ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОБООТБОРНЫЕ КРАНЫ

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Пробootборные краны компании Yarway прошли испытания, были обезжирены, высушены и подготовлены в соответствии с предстоящими условиями применения. Это должно проводиться в соответствии с подходящим РУЭО*, и которое можно получить по запросу в: Yarway, Emerson.com/FinalControl

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ / ХРАНЕНИЕ / ВЫБОР / СРОК СЛУЖБЫ

Условия поставки

Пробootборные краны компаний Yarway поставляются в защитной упаковке и проверенные в соответствии с применимой QIP (Quality Inspection Plan). Особую осторожность необходимо проявить при освобождении пробootборного крана от упаковки, а также необходимо быть чрезвычайно внимательным при тщательной проверке перед установкой крана на предмет отсутствия повреждений на фланцевых поверхностях или резьбы. Перед началом работ проверьте РУЭО*.

Хранение

При кратковременном хранении, до 6 месяцев, нет необходимости в дополнительных мерах для сохранности. Оставьте пробootборный кран в его оригинальной упаковке в чистом, сухом, закрытом помещении. Длительное хранение возможно только в сухом закрытом помещении. Следуйте указаниям, приведенным в РУЭО* перед вводом пробootборного крана в работу.

Выбор

Убедитесь, что материалы конструкции пробootборного крана и допустимые значения температуры/давления, указанные на идентификационной табличке соответствуют правилам и нормам для условий процесса. В случае сомнений, свяжитесь с компанией Yarway или Вашим местным представителем.

Срок службы

Ожидаемый срок службы может варьироваться в зависимости от условий работы. Проверяйте кран, по крайней мере, каждые 8000 часов или реже, основываясь на местном опыте.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Применяйте только компоненты компании Yarway.

ПРИМЕЧАНИЕ

РУЭО* = Руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию

Ни Emerson, ни Emerson Automation Solutions, ни какая-либо из их аффилированных компаний не несет ответственность за выбор, применение или техобслуживание какой-либо продукции. Ответственность за правильный выбор, применение и техобслуживание какой-либо продукции несет только покупатель и конечный пользователь.

Марка Yarway принадлежит одной из компаний в составе подразделения Emerson Automation Solutions корпорации Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson и логотип Emerson являются товарными знаками и знаками обслуживания компании Emerson Electric Co. Все остальные марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Изложенные в данном документе сведения носят только информативный характер. Хотя были приложены все усилия для обеспечения их точности, они не подразумевают предоставление никакой явно выраженной или подразумеваемой гарантии на описанные в этом документе продукцию и услуги, их применение или пригодность для каких-либо целей. Все продажи регулируются нашими условиями и положениями, которые мы можем предоставить по запросу. Оставляем за собой право на внесение изменений и улучшений в конструкцию или технические характеристики данной продукции в любой момент без предварительного уведомления.